

## AMEV-Testat für zertifizierte BACnet-Geräte

### 1. Folgendes BACnet-Gerät ist zertifiziert nach DIN EN ISO 16484-5:

Anbieter	Tridium, Inc		
Produkt Name	JACE-8000		
Produkt Modell Nr.	12977		
Standard-Geräteprofil	B-BC	BACnet Protokoll Vers. / Rev.	1.14
Firmware Revision	4.7.110.26		

Netzwerkprotokolle	<input checked="" type="checkbox"/>	BACnet IP (Annex J)	<input type="checkbox"/>	BACnet over LonTalk
	<input checked="" type="checkbox"/>	BACnet MS/TP master	<input type="checkbox"/>	BACnet MS/TP slave
	<input checked="" type="checkbox"/>	MS/TP baud rates: 9600, 19200, 38400, 57600, 78600, 115200		
	<input type="checkbox"/>			
Stat. Geräteeinbindung	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja (nur bei MS/TP)		
Vernetzungsoptionen	<input checked="" type="checkbox"/>	BBMD	<input checked="" type="checkbox"/>	Anmeldung durch ext. Gerät
	<input checked="" type="checkbox"/>	Router, Medium: BACnet/IP – MS/TP		
Zeichensatz	<input checked="" type="checkbox"/>	UTF-8		
Meldeoptionen	<input checked="" type="checkbox"/>	Intrinsic Reporting	<input checked="" type="checkbox"/>	Algorithmic Reporting

### 2. Das Gerät unterstützt die BACnet-Funktionen gemäß AMEV-Profil:

<input type="checkbox"/>	AMEV-Profil AS-A (Automationsstation mit Basisausstattung)	Stand:
<input checked="" type="checkbox"/>	AMEV-Profil AS-B (Automationsstation mit erweiterter Ausstattung)	Stand: AMEV BACnet 2017
<input type="checkbox"/>	AMEV-Profil	Stand:

### 3. Grundlagen für das AMEV-Testat:

<input checked="" type="checkbox"/>	Testbericht des Testlabors DIAL vom 11.04.2019 Nr. TR-100549-1
<input checked="" type="checkbox"/>	AMEV-Empfehlung BACnet 2017 Stand: 01.08.2017 (siehe <a href="http://www.amev-online.de">www.amev-online.de</a> )

### 4. Das AMEV-Testat gilt nur in Verbindung mit folgendem Zertifikat:

<input checked="" type="checkbox"/>	Zertifikat Nr. BTL-30414 (siehe <a href="http://www.bacnetinternational.net/btl">http://www.bacnetinternational.net/btl</a> )
-------------------------------------	---

Stuttgart, 10.05.2019



Dr.-Ing. Bernhard Hall  
Vermögen und Bau Baden-Württemberg  
Rotenbühlplatz 30  
70195 Stuttgart  
Telefon +49 711 6673-3433  
Email Bernhard.Hall@vbv.bwl.de

(AMEV Obmann BACnet)



**WSP**  
**CERT**  
Dr.-Ing. Frank Bitter  
Kapuzinerweg 7  
70374 Stuttgart  
Germany

(BACnet-Zertifizierungsstelle)